

Hidrauliniai gaisrinių žarnų bandymai

- gaisrinės slėginės žarnos bandomos gaisriniu siurbliu arba specialia bandymų įranga sudarant jose hidraulinį slėgį;
- gaisrinės slėginės žarnos gali būti bandomos po vieną arba po keletą gaisrinių žarnų sujungus į vieną liniją, kurią užbaigia vandens švirkštas arba skirstytuvas, naudojamas orui išleisti;
- gaisrinėse slėginėse žarnose per 2 minutes turi būti sudarytas gamintojo nustatytas darbinis hidraulinis slėgis (jeigu gamintojas darbinio hidraulinio slėgio nenurodo, sudaromas 8 bar hidraulinis slėgis), kuris išlaikomas 2 min. Paskui hidraulinis slėgis mažinamas iki nulio ir vėl laipsniškai per 3 minutes pakeliamas iki gamintojo nustatyto bandymo metu reikalingo hidraulinio slėgio (jeigu gamintojas bandymo metu reikalingo hidraulinio slėgio nenurodo, sudaromas 1,5 karto didesnis nei darbinis slėgis), kuris išlaikomas 3 min;
- bandymo metu gaisrinės slėginės žarnos neturi būti įplyšusios ir leisti vandens.

Darbuotojų sauga ir sveikata:

- Atliekant bandymus devėti asmeninės apsaugos priemonės;
- Hidraulinio bandymo metu laikytis saugaus atstumo nuo bandomų gaisrinių žarnų.

**Gaisrinių žarnų bandymai atliekami pagal žarnų gamintojų instukcijas ir (ar) rekomendacijas!
Gaisrinės žarnos bandomos po remonto, bet ne rečiau kaip kartą per metus.**

Kiti gaisrinių žarnų patikrinimai

- Gaisrinės slėginės žarnos ilgis turi būti 20 m ± 20 proc. Gaisrinėms žarnos, kurios naudojamos dirbant su specifine technika, minėtas dydis gali būti netaikomas.;
- Numeris ant gaisrinės žarnos turi būti įskaitomas, rašomas ant abiejų gaisrinės žarnos galų 500–1000 mm atstumu nuo jungiamosios movos. Numeris išdėstomas trupmena. Skaitiklyje rašoma Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – departamentas) padalinio, departamento padalinio struktūrinio padalinio ar departamentui pavaldžios įstaigos pavadinimo trumpinys. Vardiklyje rašomas gaisrinės žarnos eilės numeris. Šis žymėjimas gali būti netaikomas gaisrinėms žarnos, jei jos pažymėtos iki Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos technikos eksploatavimo nuostatų įsigaliojimo.
- Gaisrinių žarnų movos turi būti tvarkingos su tarpinėmis, kurios neturi būti įtrūkusios ar kaip nors kitaip pažeistos.



Gaisrinių žarnų bandymų rezultatai įrašomi gaisrinių žarnų pasuose!